



**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY
W DZIELNICY BEMOWO**

01-494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 861-56-90

Warszawa, dnia 30 listopada 2022 r.

Znak sprawy: ZP.263.5.2022.5

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr RZP/7/2022 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż próg unijny prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na „Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2023”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Prosimy o wykreślenie z rozdziału III SWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazanych przez Zamawiającego wartości natężenia przepływu (Zamawiający wskazuje wartość dla zimy i dla lata). Wyjaśniamy, iż obecnie funkcjonuje jedna wartość natężenia przepływu tzw. Wartość obliczeniowa natężenia przepływu nośnika ciepła . W nawiązaniu do informacji przekazanej Państwu w załączeniu do faktury za miesiąc wrzesień 2020, przypominamy, iż od dnia 1.09.2020 r., w związku ze zmianą tabeli regulacyjnej dla źródeł ciepła , zasilających warszawski system ciepłowniczy, zmianie uległy Tabele regulacyjne wody sieciowej.. W konsekwencji zmianie uległy wartości występujące we wzorze na określanie obliczeniowego natężenia przepływu, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (paragraf 41), tj.: temperatura wody zasilającej węzeł cieplny oraz temperatura wody w rurociągu powrotnym z węzła cieplnego w warunkach obliczeniowych (dla temperatury zewnętrznej -20°C).W związku z powyższym Veolia Energia Warszawa S.A. ustali nową wartość obliczeniowego natężenia przepływu w przyłączy węzła cieplnego,.. Zmiana obliczeniowego natężenia przepływu wymaga wykonania zmiany nastawy urządzenia regulującego natężenie przepływu nośnika ciepła (regulatora różnicy ciśnień i przepływu).



**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY
W DZIELNICY BEMOWO**

01-494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 861-56-90

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla z rozdziału III pkt.1 ppkt 2 (Natężenie przepływu ciepła dla zimy – 8,4 m³/h) i 3 (Natężenie przepływu ciepła dla lata – 9,5 m³/h) Opis przedmiotu zamówienia do SWZ.

Pytanie 2.

Prosimy o precyzyjne określenie wartości stawki podatku VAT jaką Wykonawca ma przyjąć do dokonania obliczeń, tj. 5% czy 23 %. Wyjaśniamy, iż aktualnie stawka podatku VAT wynosi 5 % i w ramach pakietu antyinflacyjnego obowiązywać będzie do dnia 31.12.2022 (obejmuje termin składania ofert) a w pozostałym okresie 23%.

Odpowiedź:

Zamawiający do dokonania obliczeń wymaga przyjęcia stawki VAT w wysokości 23%. Natomiast do rozliczeń z Wykonawcą będą wiążące obecnie obowiązujące stawki VAT.

Pytanie 3.

Prosimy o precyzyjne określenie, według której Taryfy należy dokonać obliczenia wartości umowy dla 12 miesięcy. Wyjaśniamy, iż zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 19.09.2022, poz. 1967) została przewidziana rekompensata dla odbiorców ciepła wymienionych w art.4 ust. 1 ustawy, którymi są w szczególności gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz instytucje użyteczności publicznej, w tym m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne. Zgodnie z ww. ustawą, która obowiązuje od 20 września 2022 r., odbiorcy ciepła do tego uprawnieni będą mogli zapłacić niższe faktury za ciepło dostarczone w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. W konsekwencji powyższego od dnia 29.11.2022 r. obowiązują dwie Taryfy dla ciepła: pierwsza (bez rekompensaty) z cenami i stawkami opłat zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz druga uwzględniająca rekompensaty - dla Odbiorców objętych ww. Ustawą. Sugerujemy wskazanie Taryfy obowiązującej od dnia 29.11.2022 bez rekompensaty, jako tej według której należy wyliczyć wartość umowy, gdyż posłuży ona do porównania cen, natomiast rekompensata zostanie rozliczona w wystawionych fakturach zgodnie ze złożonym oświadczeniem. W przeciwnym przypadku należy dokonać korekty formularza ofertowego, tj. wskazać zużycie ciepła w podziale na



**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY
W DZIELNICY BEMOWO**

01-494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 861-56-90

okres od dnia obowiązywania umowy do dnia 30.04.2023 r. oraz od dnia 01.05.2022 r. do końca trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wycień dla taryfy bez rekompensaty.

Zamawiający informuje, iż niniejsze zmiany są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i obowiązują dla wszystkich wykonawców.

Ponadto Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemów
Grzegorz Surówka
Grzegorz Surówka